



**ООО «Огнезащита»**

тел.: +7 (812) 245-39-61

адрес: 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 142, лит. А  
р/с 40702810333000002995 в Коммерческом департаменте-2  
ПАО «Банк Санкт-Петербург»

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790, ИНН 7811355984

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

Объект: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

**Акт  
эффективности работы систем вентиляции**

Помещения ... оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением. Данные помещения обслуживаются: Приточными вент. установками – П-1,П-2,П-3,П-4,П-5,П-6,П-7,П-8,П-9,П-10,П-11,П-12,П-13. Вытяжными вент. установками – В-1,В-2,В-3,В-4,В-5,В-6,В-7,В-8,В-9,В-10,В-11,В-12,В-13,В-14,В-15,В-16,В-17,В-18

№	Наименование помещений	№ вент установки	Кубатура м <sup>3</sup>	Воздухообмен, м <sup>3</sup> /ч				Кратность воздухообм., 1/ч			
				Приток		Вытяжка		Приток		Вытяжка	
				норм	факт	норм	факт	норм	факт	норм	факт

**Заключение:** Из таблицы следует, что существующая вентиляция работает удовлетворительно и соответствует требованиям СанПин 2.1.3.2630-10 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

**Замеры проводились прибором:** Комбинированный измеритель Testo 405, заводской номер 41533431, Свидетельство о поверке №СП 1875586 от 05.12.17г.

**Представитель обслуживающей компании**

Подпись лица проводившего обследование \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Представитель заказчика**

С актом ознакомлен \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_